


## Airzone cumple con la UL 2998 de generación de Ozono.

### CONDICIONES

- Organización de testeo:** Intertek.
- Procedimiento de prueba:** Según normas UL 867 y UL 2998.
- Volumen de la prueba:** Habitación de 27 m<sup>3</sup> según la norma.
- Número del informe:** 105446890CRT-001
- Conclusión del ensayo:** La concentración es menor de 0,005 ppm, valor impuesto por la UL 2998..

### LUGAR DE LA PRUEBA

27m<sup>3</sup>



### RESULTADOS

#### Concentraciones de Ozono Pico (ppm)

Localizador	Sin filtros
	On
	4
	0,0028