


Airzone **reduce los compuestos orgánicos volátiles del aire** en un 50 % en una hora y en un 99 % en 24 horas.

CONDICIONES

- **Organización de testeo:** Eurofins IPROMA.
- **Volumen de la prueba:** Habitación de 95 m³.
- **Número del informe:** AIRZ / IP / JV14 / 07 / 21

LUGAR DE LA PRUEBA



RESULTADOS

- **Sujeto de prueba:** Compuestos orgánicos volátiles.
- **Resultado de la prueba:** Reducción del 50 % en 1h y del 99,95 % en 24h.

