


Airzone reduce el óxido de nitrógeno en un 27 % en 24 horas.

CONDICIONES

- **Organización de testeo:** Eurofins IPROMA.
- **Volumen de la prueba:** Habitación de 95 m³.
- **Número del informe:** AIRZ / IP / JV14 / 07 / 21

LUGAR DE LA PRUEBA



RESULTADOS

- **Sujeto de prueba:** Óxido de Nitrógeno.
- **Resultado de la prueba:** No tiene efecto en 1 hora y reduce el 27,27% en 24h.

