


La ionización de Airzone **no** genera subproductos nocivos.

CONDICIONES

- **Organización de testeo:** Eurofins IPROMA.
- **Volumen de la prueba:** Habitación de 95 m³.
- **Número del informe:** AIRZ / IP / JV14 / 07 / 21

LUGAR DE LA PRUEBA

95m³



RESULTADOS

- **Sujeto de prueba:** Subproductos de la sala.
- **Resultado de la prueba:** Todos los compuestos testados presentan valores acumulados por debajo del 1/10 del VLA (Valor Límite Ambiental), siendo menores del 11 % de la dosis máxima permitida y dando como resultado la consideración de "**condición de exposición ambiental segura**"

Generación de subproductos

