


Airzone reduce la bacteria Listeria Innocua CCUG 15531 en un 75 % en 2 horas con ventilación.

CONDICIONES

- Organización de testeo:** UGR – Grupo de investigación de microbiología ambiental.
- Volumen de la prueba:** Urnas de metacrilato de 45 L.
- Ensayo:** Ionización con y sin ventilación.
- Número del informe:** OTRI 4746

LUGAR DE LA PRUEBA

45 Litros



Dispositivo

Placa de pruebas

RESULTADOS

- Sujeto de prueba:** Listeria Innocua CCUG 15531.
- Resultado de la prueba:** Reducción del 26 % en 2 horas y 56 % en 24 horas sin ventilación y del 75 % en 2 horas con ventilación.

